

Сераф

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 BO 03
Фактический адрес: 403318. Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11717 от 28 апреля 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Администрация Клетскопчтовского сельского поселения
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 256 от 08.02.2018 года
ИНН 3427006708
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Клетскопчтовского сельского поселения, Волгоградская область, Серафимовичский район, х.Клетско-Почтовый
5. Место, где производился отбор проб: в/колонка- Администрация Клетскопчтовского сельского поселения, Волгоградская область, Серафимовичский район, х.Клетско-Почтовый
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 25.04.18 г 11 час. 30 мин.
8. Дата и время доставки пробы: 25.04.18 г 16 час. 15 мин.
9. Код пробы: ПК.1004.1.
10. Регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Метод отбора: ГОСТ 192-2012
12. Дополнительные сведения: бач. исследования
Тара, упаковка: 0.5 л - стерильная бутылка.
Условия транспортировки: автомобиль, сумка-холодильник-соблюдены
Условия хранения: соблюдены
Пробы отобраны: пом. врачом-эпидемиолога Чекуновой Н.Ф.
(должность, ФИО)
- Лицо, ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.
подпись Морскова Н.А. Ф.И.О.
- Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.
(полное наименование Полномоченное Приказом) подпись Печенюк Е.Н. Ф.И.О.
Г. (наименование подразделения (филиала))



Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
и относится только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК .1004.1

Дата поступления в лабораторию: 26.04.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 372

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 27.04.18г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Лаборант	Кнуренко Э.О.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 2 стр: 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангारская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17-85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 11717 от 14 апреля 2018г**

Испытанная проба: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПВС) отобранная из водопровода- Администрация Клетскопochtовского сельского поселения, Волгоградская область, Крайновичский район, х.Клетско- Почтовский
по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и гигиенические требования к обеспечению безопасности систем питьевого водоснабжения».

Эксперт / Овчаров О.А. / 
подпись